

В II квартале 2023 года теплоснабжение производилось согласно утвержденного температурного графика 95-70 °С

Месяц	Среднемесячная температура наружного воздуха, °С	Температура прямой, °С факт/по графику	Температура обратной, °С факт/по графику
Апрель	+6	60/60	52/54
Май			
Июнь			

Показатели тепловой энергии

Месяц	Отпуск тепловой энергии, Гкал	Среднечасовая мощность, Гкал/ч
Апрель	6890	10,2
Май		
Июнь		

Отопительный сезон 2022-2023 г.г. закончен 29 апреля 2023 г., на основании распоряжения № 32-р от 28.04.2023г. Акимата г.Темиртау.