

В IV квартале 2023 года теплоснабжение производилось согласно утвержденного температурного графика 95-70 °С

Месяц	Среднемесячная температура наружного воздуха, °С	Температура прямой, °С факт/по графику	Температура обратной, °С факт/по графику
Октябрь	+7	60/55	60/53
Ноябрь	+2	60/52	61/52
Декабрь	-10	67/52	71/59

Показатели тепловой энергии

Месяц	Отпуск тепловой энергии, Гкал	Среднечасовая мощность, Гкал/ч
Октябрь	7 646,6	10,3
Ноябрь	9 292,4	12,9
Декабрь	12 178	16,4