

В I квартале 2024 года теплоснабжение производилось согласно утвержденного температурного графика 95-70 °С

Месяц	Среднемесячная температура наружного воздуха, °С	Температура прямой, °С факт/по графику	Температура обратки, °С факт/по графику
Январь	-12	73/70	60/54
Февраль	-13	75/71	62/55
Март	-4	64/60	53/49

Показатели тепловой энергии

Месяц	Отпуск тепловой энергии, Гкал	Среднечасовая мощность, Гкал/ч
Январь	12 929,1	17,4
Февраль	13 013,0	18,7
Март	11 000,0	14,8